

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til [info@rmg-inspektion.dk](mailto:info@rmg-inspektion.dk)

## Vejledning

Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

## Udfyldes af anlægsinstallatør

### Anlægsejer

(Betalere af årlig inspektion)

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

E-mail:

Tlf.:

CVR/EAN nr.:

### Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Kontaktperson:

Tlf.:

Driftsansvarlig:

Tlf.:

Rapportmodtager:

Mail:

### Anlægsinstallatør

Firma:

Firma-  
godkendelses nr.:

Certificeret person:

Certifikat nr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail:

## Navn og e-mail på rapportmodtagere

Bygningsejer: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Certificeret rådgiver: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

## Faktura

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Att. person: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

CVR/EAN \_\_\_\_\_

Rekv.nr.: \_\_\_\_\_

## Er der indhentet tilbud?

Nej

Ja

Dato på fremsendt tilbud

## ARS-anlæg

Nyt ARS-anlæg

Beskyttet areal m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Ændring af ARS-anlæg

Ændring omfatter m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Udvidelse af eksisterende ARS-anlæg

Udvidelsen omfatter m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Sekundære funktioner (styringer)

Rumslukningsanlægget sender/modtager signaler fra følgende anlæg:

Lokalalarm (Sirener, klokker, Dect-telefoner)

Ventilationsstop

Automatisk branddørlukning

Andet:

## Generelt

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

RMG-Inspektion A/S behandler alle oplysninger og informationer som fortrolige og opbevare sådanne på betryggende måde.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Rekvirent
- Bygningsejer
- Certificeret rådgiver
- Projekterende virksomhed

## Underskrifter

Dato

Godkendt installatør

SYSTEMDATA			
SYSTEMDEL	TYPE	DBI-NR.	ANTAL
Centraludstyr			
Programversion			
Betjeningspanel			
Undercentral			
Røgdetektor			
Røgdetektor			
Gnistdetektor			
Gnistdetektor			
Multidetektor			
Multidetektor			
Funktionsstyret multidetektor			
Anden detektor			
Kortslutningsisolator			
Udløsetryk (betjeningstryk)			
Udløsetryk (betjeningstryk)			
Aspirationsanlæg			
Aktuator(er)			
Rør og fittings			
Flammedetektor			
Input modul			
Output modul			

## Anlægsdata

Anlægsopbygning

Autonomt (enkelt(e) rum med eget flaskebatteri)

Flere autonome anlæg\*

Distribueret (flere anlæg på samme flaskebatteri)

Batterikapacitet (Ah):

Driftstid ved netudfald (timer):

Slukningsmedie:

Beholdertype (liter):

Beholdertryk:

Beholder antal:

\* Flere anlæg kræver en færdigmelding for hvert anlæg.

Beskriv her eller vedlæg bilag:

## Anlægsændring

Ændringen omfatter følgende rum/områder:

INGEN ændring

**Hvilken type  
alarmoverførsel**

Ingen

Via ABA (brandalarmanlæg)

Via AVS (sprinkleranlæg)

Via tyverialarm

Via CTS

Andet:

**Dokumentation vedlagt  
færdigmelding, som er  
gældende for anlægget**

Byggetilladelse

Brandstrategi/brandteknisk redegørelse

Brandmatrix

Trykprøvning

Dispensation fra myndigheden:

**Isometriskdiagram  
(filnavn)**

**Strømningsberegning  
(filnavn)**

**Andet:**

<b>ANLÆGSDATA</b>	Er kontrol og indikeringsudstyr placeret i det overvågede rum/område:	Ja	Nej
	Afprøvning og kontrol udført den:		
	Antal grupper i alt:		
	Orienteringsplaner kontrolleret:	Ja	Nej
	Sekundære funktioner afprøvet:	Ja	Nej
	Samtlige udløse/betjeningstryk detektorer afprøvet:	Ja	Nej

<b>SIGNAL- / ALARMBEHANDLING:</b>	<b>SEKUNDÆRE FUNKTIONER:</b>
1. TO-GRUPPE AFHÆNGIG ALARMBEH.	ABDL: AUT. DØRLUKNINGSANLÆG
2. FLERDET. AFHÆNGIG ALARMBEH.	VS: VENTILATIONSSTYRING
3. ANDET (BESKRIVES)	EU: EL-UDKOBLING
	ANDET: (BESKRIVES)

**Anlægsopdeling**  
 Det er tilstrækkeligt, at der alene anføres grupper/detektorer, der er alarm- eller signalbehandlede, eller som har styrende funktion.

<b>SIGNALTRANSMISSION</b>			
Gruppenr.	Detektor adr.	Signal- /alarmbehandling	Sekundære funktioner

SIGNALTRANSMISSION			
Gruppenr.	Detektor adr.	Signal- /alarmbehandling	Sekundære funktioner