

## Anlægsjers egenkontrolskema for sprinkleranlæg

UGENTLIG KONTROL																				
Årstal		Tryk over/under alarmventil			Tryk i tank	Opstart af pumpe ved korrekt tryk/bar				Kom der signal fra alarm-klokke(r) ?		Gik alarmer til brand-væsenet? * (se note)		Var vandstanden i orden ?				Test af vand-strøms-kontak-ter	Test af accele-rator	Evt. bemærkninger
Uge nr.	Dato	Ventil	Over	Under		El pumpe		Diesel pumpe		Ja	Nej	Ja	Nej	Tryktank		Reservoir				
		Nr.	Bar	Bar	Bar	Ja	Nej	Ja	Nej					Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	

\* Kontrol interval i forhold til tilslutningsbestemmelser

RMG INSPEKTION A/S  
 Vesterballevej 5  
 DK - 7000 Fredericia  
 Tlf.: +45 7022 4321  
 E-mail: [info.rmg@kiwa.com](mailto:info.rmg@kiwa.com)